

**BỘ CÔNG AN
CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2637/PCCC-P2

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2017

V/v thẩm duyệt về PCCC đối với công trình Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hưng Phú.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hưng Phú INVEST.

Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận Văn bản số 19/ĐT-HPI/2017 ngày 15/5/2017 của Công ty Cổ phần Hưng Phú INVEST đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) hồ sơ thiết kế công trình Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hưng Phú tại phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Qua nghiên cứu hồ sơ thiết kế công trình (bản vẽ ký hiệu: KT 01/02; KT 02/02; PCCC 01/02; PCCC 02/02; GT 01/01 do Công ty TNHH Tư vấn Sáng Tạo lập), đối chiếu với quy chuẩn, tiêu chuẩn và văn bản quy phạm Pháp luật về PCCC hiện hành, Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

1. Hồ sơ thiết kế công trình Quy hoạch Khu nhà ở Hưng Phú tại phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh đảm bảo các yêu cầu giải pháp PCCC quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 12 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

2. Các thông số kỹ thuật của trụ nước chữa cháy phải đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN 6379:1998.

3. Các hạng mục dự án công trình thuộc diện thiết kế thẩm duyệt về PCCC theo quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ phải gửi hồ sơ thiết kế đến Cảnh sát PC&CC Thành phố Hồ Chí Minh để được thẩm duyệt về PCCC theo quy định. Thành phần hồ sơ đề nghị thẩm duyệt về PCCC phải đảm bảo theo quy định tại Điều 15 Nghị định trên.

Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh trả lời để chủ đầu tư biết và thực hiện. /

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như trên;
- Phòng Cảnh sát PC&CC Quận 9;
- Lưu: VT, P2.

GIÁM ĐỐC



Đại tá Lê Văn Bửu